



INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 30 00

Vårt uppdragsnr

U229521

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontakttnamn

Q228609

Vasakronan (FRB)

Leif Berglind

Mäster Samuelsgatan 42

111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2022-11-24	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S818399
Uppställningsplats Mäster Samuelsgatan 42		Platsnr H-451	Kontrollklass
Tillverkare Kone Hissar		Tillverkningsnr 44401226	Tillverkningsår 2022
Skötselfirma Kone Stockholm		Typbeteckning PW08/10-19	Inventariernr Nätv nr: 71905928

Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

Max antal personer 8	Maxlast kg 630	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2024-09-30
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Sweden AB, Notified Body No. 0409

Utskriftsdatum 2022-11-24	Besiktningssingenjör Mikael Björnell	Tel nr 010-479 30 00
------------------------------	---	-------------------------

INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Objektnamn
Personhiss

Besiktningsdatum
2022-11-24

Registreringsnr
S818399

TEKNISKA UPPGIFTER

Namn	Värde	Enhet
Antal personer	8	st
Maxlast	630	kg
Höjd	17.3	m
Hastighet	1	m/s
Antal stannplan	5	st
Automatdörr	J	
Överlastskydd	Ja	