

Instruktionsbok - Anläggningsanpassade uppgifter

Allmänna uppgifter	Anm.
KONE AB Hissnr / KSSnr:	44058887
Byggnadsnamn:	Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan, Etapp 1
Adress:	H:151 Sveavägen 17, 11157 Stockholm
Ansvarig ägares namn/adress:	VASAKRONAN FASTIGHETER AB
KONE AB Kundcenter:	0771- 50 00 00

Huvuddata för hiss	Anm.
Installatör:	KONE AB
Installatörens organisationsnr:	556234-4639
Ev. Platsbeteckning:	H:151
Hisstyp:	KONE MonoSpace 700
Layoutritningens ref. nr:	44058887
Antal personer:	12
Antal stannplan	
Totalt:	2
A-sida:	2
C-sida:	0
Övrigt	
Hastighetsregulator:	OL35
Fånganordning/motvikt:	CSGB01 Ja
Nödtelefon:	KRM
Batteridrift (EBD):	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Oljebuffert:	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej
Dörrmaskin typ:	<input type="checkbox"/> Drivenhet 10 <input type="checkbox"/> Drivenhet 15 <input checked="" type="checkbox"/> Drivenhet 2
LPT (gäller endast FRB)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Brandklassning dörr/front	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Halogenfritt Utförande	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Styrsystem:	<input type="checkbox"/> LCE <input checked="" type="checkbox"/> KCE
Fler tekniska uppgifter för denna/dessa hissar se layoutritning under flik 6.	

Auktorisering avseende undertecknande av EU-försäkrar om överensstämmelse av installerad hiss med identifikationsnummer: 44058887

Auktoriserade representanter för KONE AB:

- Patrik Berndtsson
- Gustaf Carvell
- Amadeo Gauci
- Joakim Jonsson
- Per Åkesson
- Daniel Adamsson
- Conny Simonsson
- Niclas Dalen
- Andreas Holst
- Göran Denesfay
- Fredrik Olsson
- Peter Ekstrand
- Daniel Blomkvist
- Leif Berglind
- Patrik Carling
- Mikael Svensson
- Mats Näslund
- Roland Huldt
- Göran Sörensen
- Jan Lindholm
- Joakim Bau
- Leif Nordhjem
- Lars Eriksson
- Michael Johansson
- Hans Fredlund
- Anders Widing
- Johannes Fyrpil
- Mats Olsson
- Sture S:t Cyr
- Lars Ersson
- Filippo Togan
- Simone Öhrner
- Niclas Westlund
- Magnus Vikström
- Göran Slotts
- Daniel Wallin
- Per Strömdahl
- Olof Ström
- Christoffer Torverud
- Stefan Östervall
- Peter Svartz

Försäkrar undertecknas efter det att besiktningsorgan godkänt att hiss kan tas i bruk.

"Signerad EU försäkrar scannas och skickas till KHS-arkiv-TS"

Kista 2020-12-07

Mikko Nykänen

Installationsdirektör KONE SCA

EU-försäkran om överensstämmelse för installerade hissar

Tillverkare: KONE AB
Adress: 164 96 Kista
Hisstyp: **KONE MonoSpace® 700**
Modell: PW12/10-19
Hissnummer: 44058887
Installations år: 2020
Anläggningsadress: H:151 Sveavägen 17, 11157 Stockholm

Notified Body EC-type examination: LIFTINSTITUUT
 Notified Body Identification Number: 0400
Address: LIFTINSTITUUT, 381 Buikslotermeerplein
 1020MA Amsterdam (NL)
 Ph:+31.20.435.0606 Fax:+31.20.435.2629
EC-type examination certificate: NL 16-400-1002-002-61 Rev. 7
Valid until: 2021-12-21
Name of responsible: Ing. P.J Peeters Manager

Anmält organ som utfört slutlig kontroll: **Inspecta Sweden AB**
Address: Lindhagensterrassen 1, Stockholm
Identifikationsnummer: CE 0409 / SE 1181

Vi försäkrar härmed att denna hiss överensstämmer med ovan nämnda typcertifikat samt med Hissdirektivet 2014/33/EU, EMC-direktivet 2014/30/EU och Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU samt BFS 2018:2 - H 18.

Harmoniserade standarder med tillägg: SS-EN 81-20/50, SS-EN 81-21, SS-EN81-28, SS-EN81-70, SS-EN 81-73, SS-EN12015, SS-EN12016 och SS-EN13015.

Hissen är tillverkad för användning av: Passagerare och Gods.

Datum: 2021-05-26


KONEs representant


Namnförtydligande





INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U220696

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontakttnamn

Q219843

Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan

Leif Berglind

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2021-05-26	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S763215
Uppställningsplats Sveavägen 17		Platsnr H:151	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 44058887	Tillverkningsår 2021
Skötselfirma Kone/Vasakronan		Typbeteckning PW12/10-19	Inventariernr Nätv nr: 71616543

Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

Max antal personer 12	Maxlast kg 900	Evakueringsplan	Allt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2022-12-31
--------------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- ♦ Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssintyget visar Kiwa Inspectas bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Inspectas tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningssresultatet.

Kiwa Inspecta AB, Notified Body No. 0409

Utskriftsdatum 2021-05-26	Besiktningssingenjör Mikael Björnell	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	---	-------------------------