



INTYG FÖRSTABESIKTNING

Intygs-mottagare
Guldmann Sverige AB

Ängsvaktaregatan 3
441 38 ALINGSÅS

Kund
102440, Guldmann Sverige AB

Ängsvaktaregatan 3
441 38 ALINGSÅS

Kontor
Stockholm
010-479 31 00

Vårt uppdragsnr
U237670
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt-namn
Q236702
Beridarebanan
Karl Jörgen Lif
Mäster Samuelsgatan 42
111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Plattformshiss	Besikt-ningsdatum 2022-06-30	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S833703
Uppställningsplats Mäster Samuelsgatan 42		Platsnr	Kontrollklass
Tillverkare Guldmann		Tillverkningsnr 0000107317	Tillverkningsår 2022
Skötsel-firma		Typbeteckning SLP 359	Inventariernr

Resultat

Utan brist

Max antal personer 2	Maxlast kg 500	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-06-30
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- ♦ Simkort saknas i nödtelefon
- ♦ Stor glipa mot nedre steg

Besikt-ningsintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besikt-ningsresultatet.

Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum 2022-06-30	Besikt-ningsingenjör Peter Lindstedt	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	---	-------------------------

INTYG

FÖRSTABESIKTNING

Objektnamn
Plattformshiss

Besiktningsdatum
2022-06-30

Registreringsnr
S833703

TEKNISKA UPPGIFTER

Namn	Värde	Enhet
Provbelastad år	2022	
Antal personer	2	st
Maxlast	500	kg
Höjd	0.7	m
Hastighet	0.15	m/s
Antal stannplan	2	st
Överlastskydd	Ja	