



INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U220696

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontakttnamn

Q219843

Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan

Leif Berglind

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Objektnamn Personhiss | Besiktningdatum 2021-06-11 | Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar | Registreringsnr S772677 |
| Uppställningsplats Sveavägen 17 | | Platsnr H:109 | Kontrollklass |
| Tillverkare Kone | | Tillverkningsnr 44058883 | Tillverkningsår 2021 |
| Skötselfirma Kone/Vasakronan | | Typbeteckning PW13/10-19 | Inventariernr Nätv nr: 71616539 |

Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Max antal personer 13 | Maxlast kg 1150 | Evakueringsplan | Alt. evakueringsplan | Personlyft korg | Ny besiktning senast 2023-12-31 |
|--------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- ♦ Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssyftet visar Kiwa Inspectas bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Inspectas tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB, Notified Body No. 0409

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Utskriftsdatum 2021-06-11 | Besiktningssingenjör Mikael Björnell | Tel nr 010-479 31 00 |
|------------------------------|---|-------------------------|

INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet
2014/33/EU

Objektnamn
Personhiss

Besiktningsdatum
2021-06-11

Registreringsnr
S772677

TEKNISKA UPPGIFTER

| Namn | Värde | Enhet |
|-----------------|-------|-------|
| Antal personer | 13 | st |
| Maxlast | 1150 | kg |
| Höjd | 14.7 | m |
| Hastighet | 1 | m/s |
| Antal stannplan | 4 | st |
| Automatdörr | J | |
| Överlastskydd | Ja | |