



INTYG OMBESIKTNING

Intygs-mottagare
Vasakronan Fastigheter AB

Box 30074
104 25 STOCKHOLM

Kund
104946, Vasakronan Fastigheter AB

Box 30074
104 25 STOCKHOLM

Kontor
Stockholm
010-479 31 00

Vårt uppdragsnr
X3197258L
Ert ordernr
702-14170

Anläggningsnr/Kontakt-namn
LX3197258
14170, Hiss
Tekniker för fastigheten 14170
Sveavägen 17
111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Personhiss	Besiktningdatum 2022-06-23	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S734998
Uppställningsplats Sveavägen 17		Platsnr H:113	Kontrollklass
Tillverkare Kone		Tillverkningsnr 44058885	Tillverkningsår 2020
Skötselfirma Kone/Vasakronan		Typbeteckning PW10/10-19	Inventariernr Nätverk: 71616541

Resultat

Utan brist					
Max antal personer 10	Maxlast kg 800	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2023-06-30

Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information *)

Notering

- ♦ Registreringsskylt saknas i hisskorg.
Ny skylt skickas för uppsättning i korg.

Besiktningssyftet visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum 2022-06-23	Besiktningssingör Kent Carlsten	Tel nr 010-479 31 00
------------------------------	------------------------------------	-------------------------