



## INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet  
2014/33/EU

Intygsmottagare

Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kund

125993, Kone AB

Leif Berglind

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U220696

Ert ordernr

Leif Berglind

Anläggningsnr/Kontakttnamn

Q219843

Kv Beridarebanan 77 & 4, Sergelgatan

Leif Berglind

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

|                                    |                               |   |                                    |
|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|
| Objektnamn<br>Personhiss           | Besiktningdatum<br>2021-05-26 | Utförd enl<br>BFS 2011:12 med ändringar | Registreringsnr<br>S763215         |
| Uppställningsplats<br>Sveavägen 17 |                               | Platsnr<br>H:151                        | Kontrollklass                      |
| Tillverkare<br>Kone                |                               | Tillverkningsnr<br>44058887             | Tillverkningsår<br>2021            |
| Skötselfirma<br>Kone/Vasakronan    |                               | Typbeteckning<br>PW12/10-19             | Inventariernr<br>Nätv nr: 71616543 |

### Resultat

Hissen uppfyller ställda krav

|                          |                   |                 |                      |                 |                                    |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| Max antal personer<br>12 | Maxlast kg<br>900 | Evakueringsplan | Alt. evakueringsplan | Personlyft korg | Ny besiktning senast<br>2022-12-31 |
|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|

### Anmärkningar/Bristar/Noteringar/Fast Information \*)

#### Notering

- ♦ Bifogad skylt monteras på objektet.

Besiktningssyftet visar Kiwa Inspectas bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Inspectas tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

\*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningresultatet.

Kiwa Inspecta AB, Notified Body No. 0409

|                              |   |                         |
|------------------------------|---|-------------------------|
| Utskriftsdatum<br>2021-05-26 | Besiktningssingenjör<br>Mikael Björnell | Tel nr<br>010-479 31 00 |
|------------------------------|---|-------------------------|

## INTYG

Över slutlig kontroll enligt Hissdirektivet  
2014/33/EU

Objektnamn  
Personhiss

Besiktningsdatum  
2021-05-26

Registreringsnr  
S763215

### TEKNISKA UPPGIFTER

| Namn            | Värde | Enhet |
|-----------------|-------|-------|
| Antal personer  | 12    | st    |
| Maxlast         | 900   | kg    |
| Höjd            | 4.7   | m     |
| Hastighet       | 1.0   | m/s   |
| Antal stannplan | 2     | st    |
| Automatdörr     | J     |       |
| Överlastskydd   | Ja    |       |