



## INTYG FÖRSTABESIKTNING

Intygsmottagare  
Guldmann Sverige AB

Ängsvaktaregatan 3  
441 38 ALINGSÅS

Kund  
102440, Guldmann Sverige AB

Ängsvaktaregatan 3  
441 38 ALINGSÅS

Kontor  
Stockholm  
010-479 31 00

Vårt uppdragsnr  
U237670  
Ert ordernr

Anläggningsnr/Kontakt namn  
Q236702  
Beridarebanan  
Karl Jörgen Lif  
Mäster Samuelsgatan 42  
111 57 STOCKHOLM

Objektnamn Plattformshiss	Besiktningsdatum 2022-06-30	Utförd enl BFS 2011:12 med ändringar	Registreringsnr S833703
Uppställningsplats Mäster Samuelsgatan 42		Platsnr	Kontrollklass
Tillverkare Guldmann		Tillverkningsnr 0000107317	Tillverkningsår 2022
Skötsel firma		Typbeteckning SLP 359	Inventariernr

### Resultat

Utan brist

Max antal personer 2	Maxlast kg 500	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast 2024-06-30
-------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	-----------------	------------------------------------

### Anmärkningar/Brister/Noteringar/Fast information \*)

#### Notering

- ♦ Simkort saknas i nödtelefon
- ♦ Stor glipa mot nedre steg

Besiktningsintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

\*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsresultatet.

Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum 2022-07-04	Besiktningsingenjör Peter Lindstedt	Telefon nr 010-479 31 00
------------------------------	--	-----------------------------

# INTYG

## FÖRSTABESIKTNING

Objektnamn  
Plattformshiss

Besiktningsdatum  
2022-06-30

Registreringsnr  
S833703

### TEKNISKA UPPGIFTER

Namn	Värde	Enhet
Provbelastad år	2022	
Antal personer	2	st
Maxlast	500	kg
Höjd	0.7	m
Hastighet	0.15	m/s
Antal stannplan	2	st
Överlastskydd	Ja	