



INTYG FÖRSTABESIKTNING

Intygsmottagare

Kone AB

Kone

Box 66

164 96 KISTA

Kund

891614, Kone AB

Kone

Box 66

164 96 KISTA

Kontor

Stockholm

010-479 31 00

Vårt uppdragsnr

U232969

Ert ordernr

4540169114

Anläggningsnr/Kontaktamn

Q232030

Projekt PLOF

Maryam Ramezani

Sveavägen 17

111 57 STOCKHOLM

Objektnamn	Besiktningsdatum	Utförd enl	Registreringsnr
Plattformshiss	2021-12-15	BFS 2011:12 med ändringar	S807229
Uppställningsplats		Platsnr	Kontrollklass
Sveavägen 17			
Tillverkare		Tillverkningsnr	Tillverkningsår
Motala		26469 / 44543991	2021
Skötsel firma		Typbeteckning	Inventariernr
Kone/Vasakronan		MC2000	Nätverk: 72007827

Resultat

Utan brist

Max antal personer	Maxlast kg	Evakueringsplan	Alt. evakueringsplan	Personlyft korg	Ny besiktning senast
6	500				2022-12-31

Anmärkingar/Brister/Noteringar/Fast Information *)

Besiktningsintyget visar Kiwa Swedens bedömning av objektet /anläggningen vid tidpunkten för besiktningen. Besiktningen utfördes i enlighet med Kiwa Swedens tekniska instruktioner, checklistor och kraven i tillämplig föreskrift. Besiktningen är utförd som visuell kontroll av de delar av anordningen som kan kontrolleras utan större demontering samt funktionsprov av skydd och skyddsanordningar.

*) Noteringar och fast information är upplysningar till kunden och påverkar ej besiktningsresultatet.

Kiwa Sweden AB

Utskriftsdatum	Besiktningsingenjör	Tel nr
2021-12-16	Peter Lindstedt	010-479 31 00

INTYG

FÖRSTABESIKTNING

Objektnamn
Plattformshiss

Besiktningsdatum
2021-12-15

Registreringsnr
S807229

TEKNISKA UPPGIFTER

Namn	Värde	Enhet
Provbekastad år	2021	
Antal personer	6	st
Maxlast	500	kg
Höjd	1.0	m
Hastighet	0.15	m/s
Antal stannplan	2	st
Överlastskydd	Ja	