



FÖRKLARING

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- UTRYMNINGSVÄG
- E160 BRANDKLASS GLASPARTI
- E130 / E30 BRANDKLASS DÖRR/ FÖNSTER
- C DÖRRSTÄNGARE
- ÅI DÖRR FÖR ÅTERINRYMNING
- S₂₀₀ BRANDGASTÄTHET DÖRR
- UTRYMNINGSRIKTNING
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
- EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSKYLT
- UTRYMNINGSPLATS
- BV BRANDGASVENTILATION
- RH RÄDDNINGSHISS

ANVISNINGAR

- Schakt mellan skilda brandceller ska utföras i brandteknisk klass EI 60, schakt markeras ej på ritning.
- Vidare information finns i brandskyddsbeskrivningen.

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
FASTIGHET DALBON1				
HUS A & B				
ADRESS BJÖRNSSONGATAN251,BROMMA				
A	ARK			
K	KONSTR			
E	EL			
V	V			
B	FIRETECH			
M	Mark			
Miljö	Milj			
Proj	PROJ			
VS	VS-PROJEKTÖR			
BYGGLOVSHANDLING				
RITNINGEN AVSER OMBYGGNAD-BOSTADSLÄGENHETER				
BRANDRITNING PLAN15			DISCIPLIN B BSAB	
ANSVARIG R.POURKAVEH	HANDLÄGGARE R.POURKAVEH		RITAD AV R.P	
DATUM 2023-12-15	PROJEKTNUMMER 1			
SKALA A1-1:75	RITNINGSNUMMER BR40-1-010115			REV -