

XREF:

LAGER: SB11



FÖRKLARING

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- UTRYMNINGSVÄG
- EI60 BRANDKLASS GLASPARTI
- EI30 / EI30 BRANDKLASS DÖRR/ FÖNSTER
- C DÖRRSTÄNGARE
- ÅI DÖRR FÖR ÅTERINRYMNING
- S200 BRANDGASTÄTHET DÖRR
- UTRYMNINGSRIKTNING
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT
- BELYST UTRYMNINGSSKYLT NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
- EFTERLYSANDE UTRYMNINGSSKYLT
- UTRYMNINGSPLATS
- BV BRANDGASVENTILATION
- RH RÄDDNINGSHISS

ANVISNINGAR

- Schakt mellan skilda brandceller ska utföras i brandteknisk klass EI 60, schakt markeras ej på ritning.
- Vidare information finns i brandskyddsbeskrivningen.

REV	ANT	ÄNDRING	SIGN	DATUM
FASTIGHET DALBON1				
HUS A&B				
ADRESS B.JÖRNSSONSGATAN251,BROMMA				
A	ARK			
K	KONSTR			
E	EL			
V	V			
B	FIRETECH			
M	Mark			
Miljö Milj				
Proj PROJ				
VS	VS-PROJEKTÖR			
BYGGLOVSHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
OMBYGGNAD-BOSTADSLÄGENHETER				
BRANDRITNING			DISCIPLIN	
PLAN12			B	
			BSAB	
ANSVARIG	HANDLÄGGARE	RITAD AV		
R.POURKAVEH	R.POURKAVEH	R.P		
DATUM	PROJEKTNUMMER			
2023-12-15	1			
SKALA	RITNINGSNUMMER	REV		
A1-1:75	BR40-1-010112			-