



FÖRKLARINGAR:

BETECKNING: F11-600x400-V303

SYSTEM
MATERIAL
DIMENSION
ISOLERINGSTYP
ISOLERINGSSPEC

SYSTEM:
A1: AVLUFT LA001
U1: UTELUFT LA001
T1: TILLUFT LA001
F1: FRÅNLUFT LA001

MATERIAL:
1. VARMFÖRZINKAT STÅL

Ritningen är utförd enligt gällande BBR-krav.
Injustering skall utföras efter färdigt montage.

TD101: TILLUFTSDON STQA FLÄKTGROUP
TD102: TILLUFTDON EAGLE Wb+ALVe-B SWEGON
TD501: TILLUFTSDON EAGLE FREE SWEGON
TD601: SKYDDSGALLER EKO-NR EKOVENT
FD101: FRÅNLUFTSDON GPDF FLÄKTGROUP
FD301: FRÅNLUFTSDON GRCA SWEGON
ÖD101: LJUDDÄMPAT ÖVERLUFTSDON SWEGON ORTO
SP201: IRISSPJÄLL ABC VENT
SP401: JALUSISPJÄLL BEVENT RASCH BRJS
VFD101: VAVSPJÄLL BVAV BEVENT RASCH
BBGS101: BRANDGASSPJÄLL BSKC6 BEVENT RASCH
BGS102: BRANDGASSPJÄLL BSK6 BEVENT RASCH
LD101: LJUDDÄMPARE CLA-A SWEGON
LD204: LJUDDÄMPARE KLD CRENNA
UD/AD101: YTTERGALLER ABC-YG ABC VENT
RL101: RENSLUCKA CIRKULÄR
RL102: RENSLUCKA REKTANGULÄR

FLÖDEN ÄR ANGIVNA I LITER PER SEKUND (l/s)

ISOLERING:

KONDENS (K)
-K713: CELLGUMMI 13MM

BRAND (B)
-B206 EI60

| | | | |
|--|-------------------------|---|--------|
| - | - | - | - |
| (1) | FÖRSTA UTSKICK PREL. BH | 2024-xx-xx | X.X |
| RET | ÄNDRINGEN AVSER | DATUM | SIGN |
| GRANSKNING | | STATUS | |
| BYGGHANDLING | | HANDLING | |
| 2024-03-11 | - | ÄNDRING | |
| RUDAN MINDRE 14 TJÄRHOVSGATAN 32 2 TR - | | | |
| FRANSKA BUKTEN | | FRANSKA BUKTEN Johan Skyttesväg 192 125 34, Älvsjö 08-554 706 20 | |
| D.JONSSON | | D.JONSSON | |
| - | | 301-130 | |
| - | | RITNINGSKATEGORI | |
| FLÄKTRUM | | INNEHÅLL | FORMAT |
| GALLER PÅ FASAD LUFTBEHANDLING | | A1 | SKALA |
| V-57-6-001 | | 1:20 | SKALA |
| NUMMER | | BET | |
| (1) | | 2024-0-09 | |

