



FÖRKLARING

- BRANDCELLSGRÄNS EI 60
- BRANDCELLSGRÄNS EI 15
- UTRYMNINGSVÄG
- EI 60 BRANDKLASS GLASPARTI
- EI 30 / EI 30 BRANDKLASS DÖRR/ FÖNSTER
- C DÖRRSTANGARE
- ÅI DÖRR FÖR ÅTERINRYMNING
- S200 BRANDGASTÄTHET DÖRR
- UTRYMNINGSRIKTNING
- BELYST UTRYMNINGSSSKYLT
- BELYST UTRYMNINGSSSKYLT NEDSATT FUNKTIONSFÖRMÅGA
- EFTERLYSAND E UTRYMNINGSSSKYLT
- UTRYMNINGSPLATS
- BV BRANDGASVENTILATION
- RH RÄDDNINGSHISS
- BFT BRANDFÖRSVARSTABLÅ

ANVISNINGAR

- Schakt mellan skilda brandceller ska utföras i brandteknisk klass EI 60, schakt markeras ej på ritning.
- Vidare information finns i brandskyddsbeskrivningen.

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
FASTIGHET DALBON1				
HUS A&B				
ADRESS B.JÖRNSSONSGATAN251,BROMMA				
A	ARK			
K	KONSTR			
E	EL			
V	V			
B	FIRETECH			
M	Mark			
MiljöMilj				
Proj	PROJ			
VS	VS-PROJEKTÖR			
SYSTEMHANDLING				
RITNINGEN AVSER				
OMBYGGNAD-BOSTADSLÄGENHETER				
BRANDRITNING			DISCIPLIN	
PLAN10			B BSAB	
ANSVARIG	HANDLÄGGARE	RITAD AV		
R.POURKAVEH	R.POURKAVEH	R.P		
DATUM	PROJEKTNUMMER			
2024-05-08	1			
SKALA	RITNINGNUMMER			REV
A1-1:100	BR-40-1-010-00			-

