

Tid Torsdagen den 23 maj 2024, kl. 16:00-17:00
Plats Bråvallasalen, Stadshuset
Justerat Måndagen den 3 juni 2024 §§ 1-8, 12-22, 25-50, 52-60
Anslaget Tisdagen den 4 juni 2024 §§ 1-8, 12-22, 25-50, 52-60

Omedelbart justerade paragrafer

Justerat Torsdagen den 23 maj 2024 §§ 9-11, 23, 24, 51, 61
Anslaget Måndagen den 27 maj 2024 §§ 9-11, 23, 24, 51, 61

Jan Valeskog

Mikael Blomstrand

Närvarande

Beslutande ledamöter:

Jan Valeskog (S), ordföranden
Per Strängberg (S)
Bsrat Asgedom Mebrahtu (S)
Maria-Elsa Salvo (S)
Maria Mustonen (V)
Aidin Zandian (V)
Cecilia Obermüller (MP)
Johan Nilsson (M)
Kristina Lutz (M)
Annika Elmlund (M)
Mats Johnsson (SD)
Björn Ljung (L)

Tjänstgörande ersättare:

Mikael Blomstrand (C) För Jonas Naddebo (C)

Ersättare:

Joel Stade (S)
Katrín Nyström (S)
Sara Stenudd (V)
Jonas Darai (V)
Oscar Gullberg (MP)
Mikael Valier Furtenbach (KD)

Tjänstepersoner:

Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Amanda Horwitz, Mikael Andersson Ståhl, Julia Björklund, Torleif Falk, Martin Fierro Ramsjö §§ 1-2, Monika Joelsson §§ 1-2, 19-61, Torkel Kjellman, Martin Schröder, Helén Taubert, nämndsekreterare Sara Högne och Fabian Lind, borgarrådssekreterarna Adam Valli Löfgren, Hanna Amin och Helena Andersson samt personalrepresentant Luis Lopez § 1

Stadsbyggnadsnämnden

Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

§ 34**Eksätra 1, Sätra, Dnr 2024-01304-5.3****Beslut**

Stadsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande och av de skäl som har angetts i tjänsteutlåtandet:

- 1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att startbesked för anmälan om uppförande av batterienergilagrar i flerbostadshus, ändring av brandskydd nekas med stöd av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 8 mars 2024.
Bilaga § 34

Tjänsteutlåtandet avser en anmälan om uppförande av ett batterienergilagrar med litiumjonbatterier i källarplan i ett flerbostadshus på fastigheten Eksätra 1 i stadsdelen Sätra.

Nämndens behandling av ärendet**Framlagda förslag till beslut**

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Jan Valeskog (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (S), Maria Mustonen m.fl. (V) och Cecilia Obermüller (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är viktigt att staden arbetar aktivt och stödjer insatser som främjar hållbarhetsmål och minskar utsläppen av växthusgaser. Batterilagringssystem med litiumjonbatterier kan spela en betydande roll i att uppnå dessa mål genom att bidra till en mer effektiv energianvändning och minska beroendet av fossila bränslen. Dock måste särskild hänsyn tas till platser där batterilagringssystem kan utgöra en brandrisk, särskilt i närheten av byggnader. Stadsbyggnadskontoret har identifierat brandrisker med den föreslagna utformningen av batterilagringssystemet. Förebyggande brandsäkerhetsåtgärder är nödvändiga för att säkerställa att batterilagringssystemen inte utgör någon risk för omgivande byggnader och miljö. Utan åtgärder för att hantera dessa risker kan startbesked för den planerade anläggningen inte beviljas.

Underrättelse

Sökanden ska delges beslutet och de beslutshandlingar som ingår i beslutet.

Fastighetsägaren ska delges beslutet och tjänsteutlåtandet.