


FÖRKLARINGAR



MEDIE
A AVLUFT
F FRÅNLUFT
T TILLUFT
U UTELUFT

MATERIAL
1 FÖRZINKAD STÅLPLÅT

ISOLERING
B206 BRANDISOLERING EI60
K403 KONDENSISOLERING

KOMPONENTER
FD1 FRÅNLUFTSDON - LINDAB KVG
TD1 TILLUFTSDON - LINDAB VTTB
TD2 TILLUFTSDON - LINDAB MBB-NS19
TD3 TILLUFTSDON - LINDAB SHH
LD4 LJUDDÄMPARE CIRK. - LINDAB SLCU
TV1 TALLRIKSVENTIL - LINDAB TAV
YG1 YTTERVÄGGSGALLER - LINDAB YGC
BGS2 BRANDSPJÄLL

ÖVRIGT
LA LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT
CL CENTRUMLINJE
ÖG ÖVER GOLV
UK UNDERKANT

FÖRESKRIFTER
LUFTFLODEN ÄR ANGIVNA I l/s.
KANALDIMENSION LIKA DONANSLUTNING DÄR EJ ANNAT ANGES.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
GRANSKNINGSHANDLING			
A			
K			
VS			
X V	VENTEX ENTREPRENAD AB	0456-135 95	
E			
M			
G			
LUPPORAG NR	RITAD / KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE	
242112	F.N/ F.N	F.NILSSON	
DATUM	ANSVARIG		
2024-08-19	F.NILSSON		
KV LOKET BRF LOKET 35-36 BUTIK & LGH OMBYGGNAD TILL LÄGENHET			
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER	BET
1:50	1:100	V-57-1-100	