



FÖRKLARINGAR:

BETECKNING: F11-600x400-V303

SYSTEM  
MATERIAL  
DIMENSION  
ISOLERINGSTYP  
ISOLERINGSSPEC

SYSTEM:  
A1: AVLUFT LA001  
U1: UTELUFT LA001  
T1: TILLUFT LA001  
F1: FRÅNLUFT LA001

MATERIAL:  
1. VARMFÖRZINKAT STÅL

Ritningen är utförd enligt gällande BBR-krav.  
Injustering skall utföras efter färdigt montage.

TD101: TILLUFTSDON STQA FLÄKTGROUP  
TD102: TILLUFTDON EAGLE Wb+ALVe-B SWEGON  
TD501: TILLUFTSDON EAGLE FREE SWEGON  
TD601: SKYDDSGALLER EKO-NR EKOVENT  
FD101: FRÅNLUFTSDON GPDF FLÄKTGROUP  
FD301: FRÅNLUFTSDON GRCA SWEGON  
ÖD101: LJUDDÄMPAT ÖVERLUFTSDON SWEGON ORTO  
SP201: IRISSPJÄLL ABC VENT  
SP401: JALUSISPJÄLL BEVENT RASCH BRJS  
VFD101: VAVSPJÄLL BVAV BEVENT RASCH  
BBGS101: BRANDGASSPJÄLL BSKC6 BEVENT RASCH  
BGS102: BRANDGASSPJÄLL BSK6 BEVENT RASCH  
LD101: LJUDDÄMPARE CLA-A SWEGON  
LD204: LJUDDÄMPARE KLD CRENNA  
UD/AD101: YTTERGALLER ABC-YG ABC VENT  
RL101: RENSLUCKA CIRKULÄR  
RL102: RENSLUCKA REKTANGULÄR

FLÖDEN ÄR ANGIVNA I LITER PER SEKUND (l/s)

ISOLERING:

KONDENS (K)  
-K713: CELLGUMMI 13MM

BRAND (B)  
-B206 EI60

-	-	-	-
-	-	-	-
(1)	FÖRSTA UTSKICK PREL. BH	2024-xx-xx	X.X
RET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
GRANSKNING		STATUS	
BYGGHANDLING		HANDLING	
2024-03-11	-	ÄNDRING	
RUDAN MINDRE 14		PROJEKT	
TJÄRHÖVSGATAN 32			
2 TR			
-			
FRANSKA BUKTEN		FRANSKA BUKTEN	
Johan Skyttesväg 192		Johan Skyttesväg 192	
125 34, Älvsjö		125 34, Älvsjö	
08-594 706 20		08-594 706 20	
D.JONSSON		D.JONSSON	
GODKÄND		UPPDRAGNUMMER	
-		301-130	
-		RITNINGSKATEGORI	
-			
FLÄKTRUM		INNEHÅLL	
GALLER PÅ FASAD		A1	
LUFTBEHANDLING		SKALA	
-		1:20	
V-57-6-001		NUMMER	
-		(1)	