


FÖRKLARINGAR  
ALLA MÅTT I mm.




FUNKTION  
A = AVLÜFT  
U = UTELÜFT  
F = FRÅNLÜFT  
T = TILLÜFT  
O = ÖVERLÜFT  
NL = NÖDLUFTSYSTEM

MATERIAL  
1 = VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT

ISOLERING  
B203 = EI30 brandisolering  
B206 = EI60 brandisolering  
V403 = 30mm värme lamellmatta  
V405 = 50mm värme lamellmatta  
K403 = 30mm diffusionstät lamellmatta  
K405 = 50mm diffusionstät lamellmatta

HÄNVISNINGAR  
V-57-HANDLINGSFÖRTECKNING  
V-57-TEKNISKBESKRIVNING

BET	ÄNDRING AVSER	DATUM	Sign.
SYSTEMHANDLING			
SJÖHÄSTEN 5			
BE	NOVIER - ELIN ÖVERMO - 0103311336		
PL	BYGG R1 - MATS LUNDIN - 0702601186		
A	WAK - MATTHS JÄRLIDEN - 0855667060		
K	PE TEKNIK & ARKITEKTUR - JOHANNA SILVEMARK 010516076		
VVS	VRA - SAMUEL GARDELL - 0730710583		
EL	N20 - RICHARD LINDBLAD - 0739503060		
LA	ARCHUS - MAGNUS LEKSELL - 0736005610		
BRAND	BENGT DAHLGREN - TOBIAS KARLSSON - 0734258174		
UPPDRAG NR			
9700		RITAD AV	HANDLAGGARE
Stefan Gustavsson		Samuel Gardell	
DATUM		ANSVARIG	
2024-11-29		Samuel Gardell	
OMBYGGNAD KONTORSFASTIGHET			
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM			
PLAN 1 - VÄNING -2TR			
SKALA A1 A3	NUMMER	BET	
1:50 1:100	V-57-1-301	-	



MÄTTAVVIKELSER KAN FÖREKOMMA.  
PLATSBESÖK OCH MÄTTKONTROLLER  
FÖRDRAS FÖR DETALJPROJEKTERING.