

**Tid** Tisdagen den 5 april 2016  
kl 14.05 – 16.30

**Plats** Jungska rummet, Tekniska Nämndhuset

**Justerat**

Göran Gustafson

Ulf Uddsten

**Närvarande****Ledamöter:**

Göran Gustafson (SRF), vice ordföranden  
Bengt Håkansson (HSO/Elöverkänsligas förening i  
Stockholms län)  
Lasse Persson (HSO/Neuroförbundet)  
Ulf Uddsten (HSO/FUB)

**Tjänstemän:**

Rådets sekreterare Jenny Holmberg samt Maria Borup, Anna  
Edlund, Torkel Kjellman och Fredrik Legeby från  
stadsbyggnadskontoret

**§ 7****Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för  
Archimedes 1 och del av Mariehäll 1:10 m.m. i  
stadsdelarna Mariehäll och Ulvsunda  
industriområde, S-Dp 2014-17690**

Fredrik Legeby berättar om planen.

**Beslut**

Rådet tackar för informationen. Rådet uppmanar Fredrik  
Legeby att ställa frågan om stadsdelen vill beställa SoL-  
och LSS boenden.

Rådet vill följa upp projektet i ett bygglovsskede med  
bevakning på det otillgängliga parkeringsgaraget som är  
planerad i Stockholms hems regi. Rådet lämnar följande  
synpunkter gällande parkeringslösningen:

**Angöring och parkering**

Enligt handboken Stockholm - en stad för alla,  
trafikkontoret 2008, ska såväl angöring som parkering  
kunna ske inom tio meter från entréer.

**Garage**

Parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning ska placeras intill hissar i garagen. Om möjligt bör garagen ha en höjd på 2,8 meter så att också högre stationsvagnar som används av vissa rullstolsburna personer kan parkera där.

Utrymningssäkerheten i garaget måste beaktas. Om inte ett fullgott sprinklersystem anordnas bör garaget förses med en brandsäker sluss med hiss som går att använda vid brand.

Vid protokollet  
Jenny Holmberg

Rätt utdraget intygar:

