

Från: Rebwar H. <rebwarh@hotmail.com>
Skickat: Thursday, April 11, 2019 12:18 AM
Till: Serkan Tanrisever
Ämne: Sv: Kompletteringar till fastigheten Dragontorpet 12
Bifogade filer: Förslag till kontrollplan.pdf; Konstuktion nr 1- 2019-04-10.pdf;
Konstuktion nr 2 -2019-04-10.pdf

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Slutfört

Hej Serkan,

Varsågod med Kompletteringar som du har begärt den 3 april och bekräfta mig att du har fått dem.

Med vänliga Hälsningar
Rebwar Hassan
Mobil: 0046-73 600 0681
e-post : rebwarh@hotmail.com

Från: Serkan Tanrisever <serkan.tanrisever@stockholm.se>
Skickat: den 3 april 2019 08:25
Till: Rebwar H.
Ämne: SV: Kompletteringar till fastigheten Dragontorpet 12

Hej Rebwar,

Jag har nu granskat era inlämnade handlingar och önskar att nu förtydligar följande.

1. Kontrollplanen.

I kontrollplanen finns det en kontrollpunkt om att ni ska göra en energiberäkning enligt 9 kap. i BBR. Ska ni göra en sådan trots att det inte ställs några energikrav på en gäststuga (komplementbyggnad) som bara används någon månad per år?
När vi träffades framförde ni att detta inte avsåg en permanentbostad.

Det framgår även att konstruktionshandlingarna ska projekteras enligt EKS, vilket är korrekt. Men varför inkommer ni inte med dessa konstruktionshandlingar som är framtagna enligt EKS?

2. "konstruktionshandling"

På ritningen framgår fortfarande inga dimensioner på bärande delar. På handlingen så står det att ritningen är utförd i skala 1:10 men det finns ingen skalstock eller annat mått man kan kontrollera skalan mot. Det vi på stadsbyggnadskontoret vill att ni inkommer med är fackmannamässigt utförda konstruktionsritningar som redovisar de tekniska lösningarna, allmänna förutsättningar enligt EKS (snözon, vindlast osv) samt dimensioner på bärande.

Med vänlig hälsning,

Serkan Tanrisever
Byggnadsinspektör

Telefontider i pågående ärenden:
Tisdagar 13-14.30 och onsdagar 12.30-13.30

Stadsbyggnadskontoret
Bygglövsavdelningen, Yttre Västerort
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 361
E-post: Serkan.Tanrisever@stockholm.se
www.stockholm.se



Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Från: Rebwar H. <rebwarh@hotmail.com>
Skickat: den 24 mars 2019 12:07
Till: Serkan Tanrisever <serkan.tanrisever@stockholm.se>
Ämne: Sv: Kompletteringar till fastigheten Dragontorpet 12

Hej Serkan,
Vänligen bekräfta att du har fått handlingarna och meddela oss när vi får beslutet. Tack

Med vänliga Hälsningar
Rebwar Hassan
Mobil: 0046-73 600 0681
e-post : rebwarh@hotmail.com

Från: Rebwar H. <rebwarh@hotmail.com>
Skickat: den 11 mars 2019 23:30
Till: Serkan Tanrisever
Ämne: Kompletteringar till fastigheten Dragontorpet 12

Hej,

Vänligen ta emot kompletteringar till Dragontorpet 12 . enligt vårt möte. Tack för senaste.

Med vänliga Hälsningar
Rebwar Hassan

Mobil: 0046-73 600 0681

e-post : rebwarh@hotmail.com