FÖRKLARINGAR

EXEMPEL

VS121-15-A3-Y21

- VS = SYSTEM
- 121 = MATERIAL
- 15 = DIMENSION
- A3 = ISOLERING
- Y21 = YTSKIKT

FUNKTION

(L) = LUFTNINGSLEDNING

SYSTEM/MEDIA

FV1 = FJÄRRVÄRME
VS2 = VÄRME SEKUNDÄR
VV1 = TAPPVARMVATTEN, SYSTEM 1
VVC1 = TAPPVARMVATTENCIRKULATION, SYSTEM 1
KV1 = TAPPKALLVATTEN, SYSTEM 1
S1 = SPILLVATTEN, SANITÄRT

MATERIAL

1 = LEDNINGAR AV GJUTJÄRNSRÖR
11 = MA-RÖR SS-EN 877
2 = LEDNINGAR AV STÅLRÖR
23 = TRYCKKÄRLSSTÅL SS-EN 10 216-2, PN16 PN25
3 = LEDNINGAR AV KOPPARRÖR
31 = KOPPARRÖR RAKA SS-EN 1057
34 = KOPPARRÖR FÖRKROMADE SS-EN 1057
5 = LEDNINGAR AV PLASTRÖR (TRYCKRÖR)
52 = PEX RiR, VÄRME/TAPPVATTEN, PN10
53 = PB-RÖR, TRYCKRÖR, MED ISOLERING, VÄRME/TAPPVATTEN, PN10
6 = LEDNINGAR AV PLASTRÖR (AVLOPP)
61 = PP MARKAVLOPP
62 = PP INOMHUSAVLOPP

ISOLERING

INGEN SIFFRA = INGEN ISOLERING

EXEMPEL

A3
- A = ENERGINIVÅ (ENL. VVS AMA 16)
- 3 = MEDIA: 1 = KV, 2 = KB, 3 = VS, VV, VVC, 4 = FV

Ax = ISOLERING ENLIGT ENERGINIVÅ A
Bx = ISOLERING ENLIGT ENERGINIVÅ B
Cx = ISOLERING ENLIGT ENERGINIVÅ C
K3 = KONDENSISOLERING 13-19mm

MATERIALSPECIFIKATION

AL = AVLUFTNINGSANORDNING
AV = AVSTÄNGNINGSVENTIL
B = GOLVBRUNN
BL = BLANDARE
DB = DISKBÄNK
RV = REGLERVENTIL
MT1 = TERMOMETER
TS = TVÄTTSTÄLL
TV = TAPPVENTIL
UB = UTSLAGSBACK
VK = VATTENKLOSETT
MF = VATTENMÄTARE
LK = KONVEKTOR
MCI = RADIATOR

EXEMPEL

TYP AV RADIATOR/KONVEKTOR — M21-405
EFFEKT — 500W/0.012/0.19
FLÖDE l/s
KV-VÄRDE

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
-	-	-	-	-

FASTIGHET

GRIMSTA 1:5

ADRESS BERGSLAGSVÄGEN, STOCKHOLM

Svenska Bostäder
BOX 95 162 12 VÄLLINGBY TEL 08/508 370 00

- [ ] A - ANDREAS MARTIN-LÖF ARKITEKTER -
- [ ] K - STRUCTOR BYGG STOCKHOLM AB -
- [ ] E - UPPSALA TEKNIKPROJEKTERING AB -
- [x] V - SEVEKO VVS KONSULT AB -
- [ ] M - STRUCTOR MARK STOCKHOLM AB -
- [ ] . - -
- [ ] . - -

BYGGLOVSHANDLING

RITNINGEN AVSER
HUS A DEL 2 CFD.NR
PLAN - VÅNING -
VÄRMESYSTEM
STAMSCHEMA

SKALA A1 1:- A3 1:- Disciplin V

KONSTRUERAD AV/HANDLÄGGARE	RITAD AV	GRANSKAD AV
BH/HSA	BH	HSA

DATUM 2019-06-14

ARBETSNUMMER 5432

REV V-56.8-0012

PLO. 2019-6-11 11:00 U:\54\5432 GRIMSTA 1-5, PROJ\5432A BERGSLAGSVÄGEN\7. HANDLINGAR\RITNINGAR\SCHEMOR\V56-100.DWG RADOVAN SPIRIC

ZOOM 0.0125XP

LAGER: CADLAGER 11 BSAB96

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2019-06-14, Dnr 2018-14101