

Från: Kersti Rasmusson
Skickat: den 8 april 2020 17:03
Till: Administration SBK Externa Mail
Ämne: VB: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7
Bifogade filer: A-40-3-100 FASADER.pdf; A-40-3-101 FASADER.pdf; A-40-1-100 PLANER.pdf; A-40-2-100 SEKTIONER.pdf

Hej,

Tacksam för diarieföring av reviderade ritningar i ärende 2019-16979, Blacken 7.

Med vänlig hälsning

Kersti Rasmusson
Bygglovshandläggare

Telefontider i pågående ärenden:
Tisdagar 13.00 -14.30, onsdagar 12.30-13.30

Stadsbyggnadskontoret
Bygglövsavdelningen/ Rådgivningsenheten
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 242
E-post: kersti.rasmusson@stockholm.se
www.stockholm.se

Från: Ousmane Diawara <info@archiwara.com>
Skickat: den 8 april 2020 15:31
Till: Kersti Rasmusson <kersti.rasmusson@stockholm.se>; Benjamin Salah <Benjamin.salah@hotmail.com>
Ämne: Re: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7

Hej
Jag bifogar härmed kompletteringarna enligt dina senaste kommentarer

Den ons 8 apr. 2020 kl 13:42 skrev Kersti Rasmusson <kersti.rasmusson@stockholm.se>:

Hej Ousmane,

Tack för ditt samtal. Fasadritningarna behöver revideras. Det är "något" redovisat på framsidan vid entrén (östra fasaden) på ritningen fasad söder samt att det saknas räcke. Fasad nord och fasad söder bör överensstämja sinsemellan med hur de redovisar entrén. Vad gäller altanens höjd så är den för hög på fasad öster men klarar sig precis på fasad söder. För att en altan ska vara bygglovsbefriad får dess höjd inte överskrida 1,20 m.

Med vänlig hälsning

Kersti Rasmusson
Bygglovshandläggare

Telefontider i pågående ärenden:
Tisdagar 13.00 -14.30, onsdagar 12.30-13.30

Stadsbyggnadskontoret
Bygglövsavdelningen/ Rådgivningsenheten
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 27 242
E-post: kersti.rasmusson@stockholm.se
www.stockholm.se

Från: Ousmane Diawara <info@archiwara.com>
Skickat: den 8 april 2020 11:38
Till: Kersti Rasmusson <kersti.rasmusson@stockholm.se>; Benjamin Salah
<benjamin.salah@hotmail.com>
Ämne: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7

Hej

Jag fick höra från Benjamin att du har synpunkter vad gäller bygglovsritningarna. Skulle du kunna skriva ner synpunkterna till mig så att vi inte missar något.

--

Med vänliga hälsningar

Ousmane Diawara
Arkitekt, ägare




info@archiwara.com

Mobil; 0046-(0) 767639196
www.archiwara.com

--

Med vänliga hälsningar

Ousmane Diawara
Arkitekt, ägare



info@archiwara.com

Mobil; 0046-(0) 767639196

www.archiwara.com