

**Från:** Kersti Rasmusson  
**Skickat:** den 8 april 2020 17:04  
**Till:** Administration SBK Externa Mail  
**Ämne:** VB: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7  
**Bifogade filer:** A-40-1-100 PLANER.pdf

Hej,

Här är ännu en revidering i ärende 2019-16979, Blacken 7.

Med vänlig hälsning

Kersti Rasmusson  
Bygglovshandläggare

Telefontider i pågående ärenden:  
Tisdagar 13.00 -14.30, onsdagar 12.30-13.30

**Stadsbyggnadskontoret**  
**Bygglövsavdelningen/ Rådgivningsenheten**  
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm  
Telefon: 08-508 27 242  
E-post: [kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)  
[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**Från:** Ousmane Diawara <info@archiwara.com>  
**Skickat:** den 8 april 2020 16:47  
**Till:** Kersti Rasmusson <kersti.rasmusson@stockholm.se>  
**Kopia:** Benjamin Salah <benjamin.salah@hotmail.com>  
**Ämne:** Re: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7

Hej  
Här kommer måttsättning på altanen

Den ons 8 apr. 2020 kl 16:09 skrev Kersti Rasmusson <[kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)>:

Hej Ousmane,

Tack för revideringar. Kan du ändra måttet 8,90 för altanen på planritningen?

Med vänlig hälsning

Kersti Rasmusson  
Bygglovshandläggare

Telefontider i pågående ärenden:  
Tisdagar 13.00 -14.30, onsdagar 12.30-13.30

**Stadsbyggnadskontoret**  
**Bygglövsavdelningen/ Rådgivningsenheten**  
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm  
Telefon: 08-508 27 242  
E-post: [kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)  
[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**Från:** Ousmane Diawara <[info@archiwara.com](mailto:info@archiwara.com)>  
**Skickat:** den 8 april 2020 15:31  
**Till:** Kersti Rasmusson <[kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)>; Benjamin Salah  
<[Benjamin.salah@hotmail.com](mailto:Benjamin.salah@hotmail.com)>  
**Ämne:** Re: Dnr 2019-16979-575 Blacken 7

Hej

Jag bifogar härmed kompletteringarna enligt dina senaste kommentarer

Den ons 8 apr. 2020 kl 13:42 skrev Kersti Rasmusson <[kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)>:

Hej Ousmane,

Tack för ditt samtal. Fasadritningarna behöver revideras. Det är "något" redovisat på framsidan vid entrén (östra fasaden) på ritningen fasad söder samt att det saknas räcke. Fasad nord och fasad söder bör överensstämma sinsemellan med hur de redovisar entrén. Vad gäller altanens höjd så är den för hög på fasad öster men klarar sig precis på fasad söder. För att en altan ska vara bygglovsbefriad får dess höjd inte överskrida 1,20 m.

Med vänlig hälsning

Kersti Rasmusson  
Bygglovshandläggare

Telefontider i pågående ärenden:  
Tisdagar 13.00 -14.30, onsdagar 12.30-13.30

**Stadsbyggnadskontoret**  
**Bygglovsavdelningen/ Rådgivningsenheten**  
Fleminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm  
Telefon: 08-508 27 242  
E-post: [kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)  
[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**Från:** Ousmane Diawara <[info@archiwara.com](mailto:info@archiwara.com)>  
**Skickat:** den 8 april 2020 11:38  
**Till:** Kersti Rasmusson <[kersti.rasmusson@stockholm.se](mailto:kersti.rasmusson@stockholm.se)>; Benjamin Salah  
<[benjamin.salah@hotmail.com](mailto:benjamin.salah@hotmail.com)>  
**Ämne:** Dnr 2019-16979-575 Blacken 7

Hej

Jag fick höra från Benjamin att du har synpunkter vad gäller bygglovsritningarna. Skulle du kunna skriva ner synpunkterna till mig så att vi inte missar något.

--

Med vänliga hälsningar

Ousmane Diawara  
Arkitekt, ägare



[info@archiwara.com](mailto:info@archiwara.com)

Mobil; 0046-(0) 767639196  
[www.archiwara.com](http://www.archiwara.com)

--

Med vänliga hälsningar

Ousmane Diawara  
Arkitekt, ägare




[info@archiwara.com](mailto:info@archiwara.com)

Mobil; 0046-(0) 767639196  
[www.archiwara.com](http://www.archiwara.com)

--

Med vänliga hälsningar

Ousmane Diawara  
Arkitekt, ägare



[info@archiwara.com](mailto:info@archiwara.com)

Mobil; 0046-(0) 767639196  
[www.archiwara.com](http://www.archiwara.com)