



FÖRKLARINGAR

POS 1 AVSER SYSTEM	T12 - 630-K25
POS 2 AVSER MATERIAL	
POS 3 AVSER AGGR. SYSTEM	
POS 4 AVSER DIMENSION	
POS 5 AVSER ISOLERING	

SYSTEM (POS1)

A	AVLUFT
F	FRÄNLUFT
T	TILLUFT
U	UTLUFT
Ö	ÖVERLUFT

MATERIAL (POS 2)

1	VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT
2	SVARTPLÅT
3	ROSTFRITT
4	ALUZINK

ISOLERING (POS 4)

-	ISOLERAD
B13	BRANDISOLERING EI30
B26	BRANDISOLERING EI60
K83	INV. ISOLERING, CLEANTEC 30 mm
K85	INV. ISOLERING, CLEANTEC 50 mm
V33	VÄRMEISOLERING, LAMELLMATTÅ 30 mm
V35	VÄRMEISOLERING, LAMELLMATTÅ 50 mm
V19-Y21	VÄRMEISOLERING, NÄTMATTÅ 100 mm SAMT
UTV.	ALUMINIUM PLÅT BEKLÄDNAD

HÄNVISNING

FÖR PRODUKTER/SAKVAROR SE BESKRIVNING
LUFTBEHANDLING.
LUFUGTLÖDEN ÅR ANGIVNA I [l/s].

OM ANNAT EJ ANGES;

ANSLUTNINGSKANAL TILL TILLUFTSDON OCH
FRÄNLUFTSDON HAR SAMMA DIMENSION SOM DONET.

B	1	PM01	2020-02-12	FH
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

BYGGHANDLING



A	Tillsammans	08 526 924 24
K	WSP	010 722 96 00
V	Adero AB	08 650 11 00
E	MSIB	08 564 405 00
W	Creanova	08 594 706 20
OBJEKTSNUMMER	PROJEKTNUMMER	
3447		
UPPDRAG NR	RITAD/KONSTR AV	HANDLAGGARE
FHA	FHA	FHA
DATUM	ANSVARIG	
2019-12-20	Fredrik Halén	

GRÖNA LUND
BIERGARTEN
LUFTBEHANDLING
Plan 1

SKALA	NUMMER	BET
1:50 (A1)	V-57.1-0311	B