


## FÖRKLARINGAR



- SYSTEM
- A AVLUFT  
F FRÄNLUFT  
T TILLUFT  
U UTELUFT
- xx/xx TILLUFT /FRÄNLUFT, ANGES I l/s
- MATERIAL (POS 3)
- 1 VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT  
ISOLERING (POS 4)
- OISOLERAD  
2 UTV. ISOL. EI15 + ALUFOLIE I TILLG.UTRYMMEN  
3 UTV. ISOL. EI30 + ALUFOLIE I TILLG.UTRYMMEN  
4 UTV. ISOL. EI60 + ALUFOLIE I TILLG.UTRYMMEN  
5 UTV. VÄRMEISOL. 120 MM + ALUFOLIE I TILLG.UTR.  
6 UTV. VÄRMEISOL. 30 MM LAMELLMATTÅ  
7 UTV. KONDENSISOL. ARMAFLEX

### SAKVAROR

- LB01 ACETEC 70  
LB02 ACETEC 70  
LB03 ACETEC 70

### LUFTDON

- TD1 FLÄKTWOODS STQA  
TD2 FLÄKTWOODS STI - DIM  
T

- FD1 FLÄKTWOODS GPDF  
FD2 FLÄKTWOODS BYBA

- YG1 ALUMINIUMGALLER - DIM

### LJUDDÄMPARE

- ERFORDERLIGA LJUDDÄMPARE MONTERAS  
SPJÄLL MM

-	-	-	-	-
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

## PRELIMINÄR HANDLING

STOCKHOLM

KV. PILSPETSEN

EDWARD PARTNERS



DATUM  
2020-06-04  
RITADNINGSKONTROLLERAD AV  
Aron Timstråhle 070-733 15 03

## LUFTBEHANDLING

### PLAN 2

### VENTILATION

SKALA 1:50 1:100	FORMAT A1 A3	RITNINGSNUMMER V57.1-114	BET
------------------------	--------------------	-----------------------------	-----