



RÖR BETECKNING: VS20-K1-54-S1A

MATERIAL	
E11	PE-RÖR, NOMHUSAVLOPP
E12	PE-RÖR, LUDDOPANDE NOMHUSAVLOPP
E3	GJUTJÄRNSRÖR, NOMHUSAVLOPP TEX MA-RÖR
K3	RAKA KOPPARÖR PRESSKOPPLING
X5	RAKA KOPPARÖR, FÖRSMÅDE
K7	KOPPARÖR, P-LUS-PÄSL
P2	PP-RÖR, STANDARD, MARKAVLOPP
S1	STÅLRÖR, SS-EN 10255
R8	ROSTFRITT EN14436 PETRIK PN10
R8	ROSTFRITT STRÅKAST AVLOPP, EN 14432
H4	STÅLRÖR, HANSELTUB
X2	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, UTAN SKYDDSRÖR, UTAN ISOLERING
X62	PEX-RÖR, DIFFUSIONSTÄTA, MED SKYDDSRÖR, MED ISOLERING

ISOLERING

ANVISNINGAR:
SJÄLVFALLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 10%, DÄR EJ ANNAT ANGES.
ALLA AVSTYK FRÅN VÄRMESTAMMAR TILL RADIATORER UTFÖRS MED VS21-S1-15 OM INTE ANNAT ANGES.
ALLA KOPPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V13 OM INTE ANNAT ANGES.
KOPPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V13 EFTER 2x4v.
KYLBAFFAR [ANSL.TBLxxxx] INGÅR I VE.

ANVISNINGAR:
SJÄLVFÄLLSLEDNINGAR FÖRLÄGGS MED ETT FALL PÅ 102, DÄR EJ ANNAT ANGES.
ALLA ÄVSTEC FRÅN VÄRMESTAMMAR TILL RADIATORER UTFÖRS MED VS21-S1-15 OM INTE ANNAT ANGES.
ALLA KOPPLINGSLEDNINGAR TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS MED KB21-K3-15-V13 OM INTE ANNAT ANGES.
KOPPLINGSLEDNING TILL KYLBAFFLAR UTFÖRS ALLTID MED KB21-K3-15-V13 EFTER 2xIV.
KYLBAFFLAR [ANSLTBLxxx] INGÅR I VE.

RET	ANDERING AVSEER	DATUM	SIDN
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			
VASKAKRONAN			
VASKAKRONANS 14.1190.00007			
KONTORSAFSTÄJT			
A	WINHÄRGENS ARKITEKTKONTOR AB	T: 010-788 80 10	
B	BRIB	T: 010-410 102 50	
E	TYRENS AB	T: 010-452 20 00	
K	LOOSTRÖM	T: 075-115 11 60	
SP	CONVERSE STOCKHOLM AB	T: 08-400 297 54	
S	TOI	T: 08-567 021 00	
V	ÄF-INFRASTRUKTUR AB	T: 010-595 05 00	
Q	ÄF-INFRASTRUKTUR AB	T: 010-595 05 00	
+	+	T: +	
C	SWECO	T: 08-695 60 00	
INOMRÅDE DELINTENSIVRENNARE DE20,			
UPPGIFTS NR	RTADKONSTNR	HANDELSÄGARE	
716758	M. PÄRCHAM	M. PÄRCHAM	
DATUM	ANSKAFV	PÄSTRETT PÅST	STYGGNAD
2008-08-XX	A. LARSSON	16.119	001
OMBYGGNADSPROJEKT			
PLAN 00 (UNDER +1,170)			
RÖRSTYSTEM UNDER GOLV			
SVÄL	Vä=50-l-01-0001000		RE
150			