

FÖRKLARINGAR

MATERIAL:

T1	TILLUFTSKANAL AV VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT
F1	FRÅNLUFTSKANAL AV VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT
U1	UTELUFTSKANAL AV VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT
A1	AVLUFTSKANAL AV VARMFÖRZINKAD STÅLPLÅT

ÖVRIGT:

LUFTFLÖDEN ÄR ANGIVNA I l/s, DÄR EJ ANNAT ANGES.

ISOLERING:

FÖLJER SVENSK VENTILATION 2004, VER 1:3

FÖRESKRIFTER

AMA 16 SKA GÄLLA.

HÅLTAGNINGAR OCH EFTERLAGNINGAR INGÅR I BE.
STYR- OCH ÖVERVAKNING INGÅR I EE.

I HUVUDSAK INGÅR:


INSTALLATIONER FÖR PERSONALDEL OCH LÄGENHET

SP1 = INJUSTERINGSSPJÄLL, FLÄKTGROUP IRIS
FD51 = KONTROLLVENTIL, FLÄKTGROUP GPD
FD61 = SPISFLÄKT, FRÄNKE 210 MED INBYGGD FLÄKT
FD62 = KÖLFILTERFLÄKT, FABRIKAT LIKA BEF
FD81 = TRÄDNÄTSGALLER, BEVENT/RASCH BRTO
TD21 = TILLUFTSDON M LÅDA, SWEGON CBE
TD81 = TRÄDNÄTSGALLER, BEVENT/RASCH BRTO
LD1 = LJUDDÄMPARE, SWEGON CLA-A, LÄNGD=500
LD2 = LJUDDÄMPARE, SWEGON CLA-A, LÄNGD=1000
INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN SKA INGÅ.
MÄRKNING LIKA BEFINTLIGT SKA INGÅ.

C	1	PM3	JB	2020-03-30
B	1	PM2	JB	2020-03-20
A	1	PM1	JB	2020-03-18

REV	ANT	AVSEENDE	SIGN	DATUM
-----	-----	----------	------	-------

FASTIGHET				
ROSENDALS TRÄDGÅRD				
ADDRESS Rosendalsterrassen 12, Stockholm				



<input type="checkbox"/> A - Jordens Arkitekter AB	- 08-407 06 00
<input type="checkbox"/> K - Looström	- 08-755 11 60
<input type="checkbox"/> E - Elektrokonsulten	- 08-20 01 01
<input checked="" type="checkbox"/> V - Tyréns AB	- 010-452 20 00
<input type="checkbox"/> M -	-
<input type="checkbox"/> -	-
<input type="checkbox"/> -	-

BYGGHANDLING

RITNINGEN AVSER			
HUS	1	DEL -	CFD.NR -
PLAN	2	VÄNING ENTRÉVÅNING	
LUFTBEHANDLING			
SKALA	A1 1:50	A3 1:100	Disciplin V
KONSTRUERAD AV/HANDLÄGGARE		RITAD AV	GRANSKAD AV
J BERGLUND		EBT	
DATUM			
2020-03-13			
ARBETSNUMMER		REV	
296979		V-57.1-102	C