

# Brand och utrymning

## VERKSAMHETSKLASS 3.

## BYGGNADSKLASS BR 1.

(BBR 5:321)

Utrymnen där personer vistas mer än tillfälligt (bostäder, tvättstuga, gemensamma utrymnen) ska utformas med tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.

En av utrymningsvägarna får ersättas av tillgång till fönster men

För utrymning från balkong eller fönster med bärbar stege högst 11 m över mark. (4 vån) Annars stegbil upp till 23 meter eller 8 våningar. För höjdfordon krävs att det finns gata eller uppställningsplats som anpassats för höjdfordon inom 9 m från byggnadens yttervägg.

För bara en utrymningsväg gäller Tr 2.

Avståndet mellan räddningsfordonens uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör understiga 50 m.

Exempel på vanligt förekommande mått och krav på räddningsvägar är:

- bredd på körbanan: minst 3 m
- vertikalaradie: minst 50 m
- fri höjd (avser såväl byggnader som växtlighet): 4 m

### VÄXTHUSVÄGEN 1-4 - TR 2

Enkelsidiga lägenheter mot Karl Bondes väg. Avståndet där är för långt till uppställningsplats.

### TALLPARKEN 1 - TR 2

Enkelsidiga lägenheter mot norr, endast utrymning från södra sidan.

### TALLPARKEN 2, RADHUS

Utrymning med stege.

### VÄRMECENTRALEN 1

TR 2 alternativt fler uppställningsplatser runt om.

### MÄSTER KARLS VÄG 1-TR 2

Enkelsidiga lägenheter mot Vitsenapen. Avståndet där är för långt till uppställningsplats.

### MASTER KARLS VÄG 2 RADHUS

Utrymning med stege.

