

Kund Sundvalls	Datum 2019-04-08	Uppdragsnummer 18026
	PM02 Häradsdomaren, Sockenplan, Stockholm Ljud- och vibrationsprojektering	

I denna PM kommenteras samrådsyttrande avseende buller från installationer på taket till angränsande skolbyggnad.

Yttrande

Följande samrådsyttrande har erhållit

Beakta fläktaggregat på skolans tak

Kommentar

Mätning av buller på den aktuella platsen har utförts för att om möjligt bestämma ljudnivån från fläktaggregat på taket till angränsande skola. Den totala ljudnivån uppmättes när trafiken på Enskedevägen var mycket liten.

Mätningarna visar att den totala ljudnivån på platsen för den planerade bebyggelsen är ca 45 dB(A). Vid mättillfället var bullerregnet från trafiken Nynäsvägen lägre än 40 dB(A).

Inget specifikt ventilationsljud kunde höras. Ljudet från fläktaggregat på skolans tak bedöms vara lägre än 40 dB(A). Ingen speciell hänsyn behöver tas till det ljudet.

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB

Uppdragsansvarig

Granskad

Leif Åkerlöf
070-3019319
leif.akerlof@ahakustik.se

Anne Hallin
070-3019320
anne.hallin@ahakustik.se