

Kund Sundvalls	Datum 2019-04-08	Uppdragsnummer 18026
	PM01 Häradsdomaren, Sockenplan, Stockholm Ljud- och vibrationsprojektering	

I denna PM kommenteras samrådsyttrande från Trafikförvaltningen med avseende på buller under byggtiden.

Yttrande

I ”**Samrådsyttrande över detaljplan för del av fastigheten Enskede gård 1:1, Häradsdomaren, Gamla Enskede**” brev daterat 2018-12-21, ärende TN 2108-1756, anges följande, citat.

Byggande av den nya tunnelbanan till Söderort

....

Landstinget vill uppmärksamma staden på att utbyggnaden av tunnelbanan kommer att innebära störningar i form av buller och vibrationer. Landstinget noterar att det i detaljplanen är framtaget en bullerutredning. Bullerutredningen redogör inte för konsekvenserna angående buller under byggskedet. Landstinget vill uppmärksamma att konsekvenserna angående buller under byggskedet är av stor betydelse eftersom det kommer att pågå arbete i området under en längre period som påverkar området.

....

Kommentarer

Det är positivt att Trafikförvaltningen uppmärksammar att de kommer att orsaka buller och vibrationer i samband med utbyggnaden av tunnelbanan. Buller är ofta en av de mer påtagliga miljöfaktorerna under byggtiden men är inte en detaljplanefråga utan hanteras i bygglov. Det är viktigt att notera att ansvaret för buller under byggtiden åvilar byggherren och att ansvaret inte enkelt går att överföra till annan part.

I den fortsatta projekteringen av de nya bostäderna i Häradsdomaren kommer ett särskilt program för hantering av buller under byggtiden. Programmet, som bygger på förslag i den statliga utredningen SOU 1993:65, Handlingsplan mot buller, omfattar bland annat följande sju steg.

1. Val av maskiner, metoder och arbetstider
2. Beräkning av förväntade bullernivåer
3. Information till miljöförvaltningen
4. Information till berörda grannar
5. Entreprenadkrav
6. Upprättande av kontrollplan
7. Kontroll

18026 PM01

2 (2)

När Trafikförvaltningens motsvarande handlingsplan finns färdig kommer byggherren för Häradsdomaren att studera det och även ta kontakt med Trafikförvaltningen för att utreda eventuella behov av samordning.

Byggherren för Häradsdomaren är även villig att före dess på exempelvis ett arbetsmöte med Trafikförvaltningen diskutera dessa frågor.

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB

Uppdragsansvarig

Granskad

Leif Åkerlöf
070-3019319
leif.akerlof@ahakustik.se

Anne Hallin
070-3019320
anne.hallin@ahakustik.se