BILAGA 1 - Befintliga ledningar



VANLIGT FÖREKOMMANDE SYMBOLER

Gemensamma
- Ledning < 400mm
- Ledning > 400mm
- Proppad Ledning
- Ledning ur funktion
- Avstängningsventil
- Ledning osäkert läge
- Dimensionsförändring
- Skyddsrör

Avlopp
- Tryckledning
- Nedstigningsbrunn
- Tillsynsbrunn, rensbrunn
- Dagvattenbrunn

Vatten
- Brandpost
- Spolpost

El
- Belysningscentral, kopplingsskåp
- Belysningsstolpe

Tele
- Kabelbrunn

Trafiksignal
- Signalstolpe
- Styrapparat, kopplingsskåp

Optofiber/Kabel-TV
- Skåp
- Brunn

Övriga Anordningar
- Markvärme
- Grundförstärkning
- Stompunkt

TECKENFÖRKLARING

Kortform	Flödestyp	Färg
A	Avlopp	
Ad	Dagvatten	
Ak	Kombinerat	
As	Spillvatten	
E	El	
Fk	Fjärrkyla	
(Fri)A	Avlopp (TK)	
(Fri)V	Vatten (TK)	
Fv	Fjärrvärme	
G	Stadsgas	
(Gk)El	El (TK)	
(Gk)T	Tele (TK)	
Ku	Kulvert	
O	Optofiber/kabel-TV	
Ss	Sopsug	
T	Tele	
Ts	Trafiksignal	
V	Vatten	

Varning från ledningsägare

Skanova (kabelanvisning)	020-53 10 00
☐ Telekablar:	
Fortum Distribution AB	08-671 70 00
☐ Elkablar:	
☐	
Fortum Värme AB	08-671 70 00
☐ Gas:	
☐ Fjärrvärme/Kyla:	
☐	
Trafikkontoret	08-508 272 00
☐ Fritidsledningar:	
☐ Trafiksignaler:	
☐ Anordningar:	
☐	
Stockholm Vatten AB	08-522 120 00
☐ Avlopp:	
☐ Vatten:	
☐	
AB Stokab	08-508 302 00
☐ Optofiber:	
Stadsbyggnadskontoret	08-508 260 00
☐ Baskarta:	

△ Om stompunkt (mätpunkt) grävs bort eller skadas i samband med ledningsarbete ska Ni kontakta Stadsbyggnadskontoret på tel.: 08-508 282 95 stompunkt@sbk.stockholm.se

Viktig information

Det åligger ansvarig arbetsledare vid anläggningsarbeten och grundundersökningar att följa anvisningar i Teknisk handbok, del 5, den hittas på: www.stockholm.se/tekniskhandbok

Särskilt skall beaktas säkerhetsavståndet för samtliga underjordiskt förlagda anläggningar.

Säkerhetsavstånd är 1,0 meter på var sida om ledningen. Inom säkerhetsavståndet får enbart handschakt förekomma.

Gasledningarnas lägen skall betraktas som osäkra trots heldragna linjer.

Överföring till digitalt medium får ej ske utan medgivande av respektive ledningsägare.

Observera att schaktning inom Stockholm stad måste anmälas till Stadsmuseets arkeologiska enhet, tel: 08-508 31 600.

Kostnader för skador uppkomna vid grävning debiteras av respektive ledningsägare.

Ska arbeten utföras på eller intill Banverkets mark ska Banområde Stockholm kontaktas innan arbetet startas.

När arbeten, schakt, sprängningar etc. ska utföras i närheten av tunnelbaneanläggning/spårvagnsspår ska alltid kontakt tas med Storstockholms Lokaltrafik (SL).

Stockholm Vatten AB har upphovsrätten till denna karta.

Samlingskartan

65744_1500, 65744_1501, 65744_1502, 65744_1503, 65744_1504, 65744_1505, 65743_1500, 65743_1501, 65743_1502, 65743_1503

Skala 1: 400

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 Höjdsystem: RH00

KARTAN ÄR AKTUALITETSGRANSKAD

OBSERVERA
Att inom kvartersmark har granskning ej skett, kartan redovisar ej tunnlar och andra sekretessbelagda anläggningar.
Giltighet för granskat område är 1 månad från nedanstående datum.

☐ Granskningen avser hela kartan
☒ Granskningen avser avgränsat område

Granskad av: Marcus Kähkönen 08-522 123 74
Uppdragsnummer: 121319
Datum: 2012-09-20
E-post: marcus.kahkonen@stockholmvatten.se

Giltigheten för kartan kan förlängas upp till 3 månader med en månad åt gången under förutsättning:
Att beställaren kontaktar oss en arbetsvecka innan giltighetstidens slut för uppdatering.

STOCKHOLMS STAD

Samlingskartan
Produktionsansvarig Stockholm Vatten AB
08-522 120 00

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

Informationshandling

10171915

Kv Kabelverket

WSP

TEL:
FAX:

UPPDRAG NR	RITAD/KONSTRUERAD AV	HANDLÄGGARE

DATUM	ANSVARIG
2012-12-13	Robert Berg

Befintliga ledningar, Samlingskartan
Kv. kabelverket mm

SKALA	NUMMER	BET
1:1000 (A1)	R1401-000	

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-10-10, Dnr 2013-00709

FIL: L:\5116\2012\10171915 - KV KABELVERKET - VA, DAGVATTEN, LSO\4_CAD\V\RITDEF\R1401-000.DWG PLOTTAD: 2012-12-13 12:47 AV ANVÄNDARE SERB13833