

**Tid** Tisdagen den 21 april 2015  
kl 13.30 – 16.25

**Plats** Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset

**Justerat**

Göran Gustafson

Lasse Persson

**Närvarande****Ledamöter:**

Amir Amirrazi (DHR)

Göran Gustafson (SRF)

Bengt Håkansson (HSO/Elöverkänsligas förening i  
Stockholms län)

Lasse Persson (HSO/Neuroförbundet)

**Tjänstemän:**

Rådets sekreterare Lena Mittal samt Arne Fredlund, Magnus  
de Vries och Linda Vonstad från stadsbyggnadskontoret och  
Håkan Falk från exploateringskontoret.

**§ 11****Genomgång av utsända checklistor**

- a) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för  
Blomkronan 2 m.m. i stadsdelen Hässelby  
Villastad, SDp 2011-07719

**Beslut**

Rådet har inga synpunkter.

- b) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för  
Örby centrum, del av fastigheten Gengasen 4 m.m.,  
i stadsdelen Örby, SDp 2013-14468

**Beslut**

Rådet framför följande synpunkter:

Placeringen av elnätstationen är oacceptabel.  
Lokaler där människor vistas dagligen finns snett  
ovanför transformatorn. Avståndet till dessa är  
marginellt längre jämfört med rakt ovanför. I

anslutning till transformatorer och ställverk i Mårtensdal, Hammarby, planerades tekniska utrymmen och garage där magnetfälten kan överstiga 0,4  $\mu$ T. Vid det arbetet framkom att vanliga elkablar kan ge väl så höga magnetfält som själva transformatorn. En viktig orsak är vagabonderande ström som skapar onödiga magnetfält över stora områden runt kablarna. Det går många kablar till en elnätstation som därför kräver ett betydande säkerhetsavstånd.

- c) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för fastigheten Skansen 18 m.fl. i stadsdelen Norrmalm, SDp 2014-09390

**Beslut**

Rådet har inga synpunkter.

- d) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Killingen 20 i stadsdelen Vasastaden, SDp 2014-12837

**Beslut**

Rådet har inga synpunkter.

- e) Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Ruddammen 29 m.fl. i stadsdelen Norra Djurgården, SDp 2013-07632

**Beslut**

Rådet anser att det ska finnas hiss, tillgänglig för alla, hela vägen upp.

Vid protokollet  
Lena Mittal

Rätt utdraget intygar:

