


TILLGÄNGLIGHET

- OBJEKT:** Kv., Playce, Kista, Stockholms kommun
Nybyggnad kvarter med bostäder, hotell, sportanläggning, kontor, handel
- KONTROLL:** PBL 2010:900, PBF 2011:38
BBR 24 - 3:1
- UNDERLAG:** Situationsplan med datering 2017.09.07 och planritningar med datering 2017.09.20 (Wingårdhs)
- UTLÅTANDE:** Då planerna är schematiskt redovisade så avser detta utlåtande endast tillgänglighetsaspekter som angöring, parkering och sophantering i kvarteret
- Angöring är möjlig från kvarterets omslutande gator och med gångavstånd mindre 25 m till de olika entréerna.
- Parkering finns i kvarterets östra hörn, utvändigt gångavstånd från de 2 bostadskropparna understiger 25 m.
- Hushållssopor kastas i sopsugsanläggning med inkast i anslutning till de 2 bostadskropparna.
- 2 entréer är försedda med karuselldörr, de ska kompletteras med slagdörr.
- Sammanfattningsvis anser jag att förslagets uppdelning av huskroppar och entréer utifrån tillgänglighetsaspekter ser bra ut och med fortsatt hänsyn tagen till tillgänglighet kommer nybyggnaden kunna uppfylla myndighetskrav avseende tillgänglighet.



Stockholm den 25 september 2017


Urban Pihl / certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet